

Datum: 5. 6. 2025

Odgovor na pobudo št. 81

ki jo je podal član občinskega sveta g. Jurij Dolžan glede vodovoda do vasi Vrba.

Odgovor, ki se nanaša na obnovo vodovoda ob izgradnji obvoznice vasi Vrba je bil podan občinski svetnici Mojci Papler (odgovor na pobudo št. 67) in se nahaja v gradivu za 15. sejo Občinskega sveta Občine Žirovnica.

Ostala vprašanja smo posredovali Javnemu komunalnemu podjetju Jeko d.o.o., njihovi odgovori pa so podani spodaj:

Kako je z vodovodom do vasi Vrba?

Odsek vodovoda od Breznice do vasi Vrba je v funkciji, na njem ne beležimo vodovodnih okvar. V letu 2023 je bila v sklopu investicijskega vzdrževanja izvedena celovita obnova vodovodnega jaška z regulatorjem tlaka.

Koliko je vodovod star?

Vodovod je bil zgrajen leta 1974 iz azbestno-cementnih cevi DN 80.

Koliko je bilo prenovljenega?

V letu 2024 je bil na trasi vodovoda od Breznice do Vrbe, ob gradnji obvoznice, obnovljen odsek v dolžini 30 metrov, ki prečka traso nove obvoznice. Vgrajene so bile cevi iz modularne litine DN 100. V naselju Vrba je bil vodovod obnovljen že leta 2009, vgrajene so bile cevi iz modularne litine DN 100 v dolžini 450 metrov.

Kje je razlog za nihanje temperature vode glede na letne čase?

Nihanje temperature pitne vode glede na letne čase je posledica vpliva temperature okolice, predvsem temperature zemljine, v kateri so položene vodovodne cevi.

Poleti se zemlja segreje, zato se dvigne tudi temperatura vode v ceveh; pozimi pa se zaradi ohlajene zemljine temperatura vode zniža. Ta vpliv je izrazitejši pri manjšem pretoku, saj se voda v ceveh zadržuje dlje časa in tako prevzame temperaturo okolice.

Pripravila:
Saša Tribušon

Leopold Pogačar
ŽUPAN